

Datos del solicitante

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|-------|
| Nombre | CTL - CASTELLÓN | | |
| Dirección | AVD. ALCORA, Nº 112 | | |
| Población | CASTELLON | C.P. | 12006 |

Datos de la muestra

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------|
| Tipo de muestra | AGUA | | |
| Perfil | AGUA CONTROL | | |
| Descripción de la muestra | ENVASE ESTÉRIL 1 LITRO CON TIOSULFATO | | |
| Instalación | PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (BENIFAIRÓ DE LES VALLS) | | |
| Punto de muestreo | FUENTE | | |
| Fecha de muestreo | 30/11/2015 | Recogido por | CTL CASTELLÓN |
| Fecha recepción | 30/11/2015 | | |

Resultados

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------------|------------|
| Fecha inicio | 30/11/2015 | Fecha finalización | 01/12/2015 |
|---------------------|------------|---------------------------|------------|

| Organoléptico | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Parámetros | Resultados | Unidades | Normativa | Metodología de ensayo |
| Color | < 1 | mg/l Pt/Co | < 15 mg/l Pt/Co | MTD-FQ-207 |
| Sabor | 1 | Índice de dilución | < 3 a 25 °C | MTD-FQ-206 |
| Olor | 1 | Índice de dilución | < 3 a 25 °C | MTD-FQ-204 |
| Físico-Químico | | | | |
| Parámetros | Resultados | Unidades | Normativa | Metodología de ensayo |
| Amonio | < 0,05 | mg/l | < 0,5 | MTD-FQ-112 |
| pH | 8,05 | Unidades de pH | 6.5 - 9.5 | MTD-FQ-109 |
| Conductividad | 784 | microS/cm a 20 °C | < 2500 | MTD-FQ-110 |
| Turbidez | 0,08 | UNF | < 5 | MTD-FQ-111 |
| Microbiológico | | | | |
| Parámetros | Resultados | Unidades | Normativa | Metodología de ensayo |
| Coliformes totales | Ausencia | UFC/100 ml | Ausencia | MTD-MA-103 |
| Escherichia coli | Ausencia | UFC/100 ml | Ausencia | MTD-MA-104 |

Normativa aplicada: R.D. 140/2003, del 7 de febrero

Observaciones

Resultado: Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa aplicada.

- Los resultados del presente informe solo afectan a las muestras analizadas y no puede realizarse una reproducción parcial del mismo sin la autorización del laboratorio **LabTecnico**.
- LabTecnico no se responsabiliza de la toma de muestra y su transporte, siempre y cuando no haya sido tomada o supervisada por personal técnico de LabTecnico
- Informe firmado digitalmente



Miércoles, 02 de diciembre de 2015

Fdo. Ricardo Muñoz (Ldo. Farmacia)
Director técnico