Nº INFORME	10172
MUESTRA	A3/279

Datos del solicitante

Nombre	CTL - CASTELLÓN		
Dirección	AVD. ALCORA, Nº 112		
Población	CASTELLON	**C.P.**	12006

Datos de la muestra

Tipo de muestra	AGUA		
Perfil	AGUA CONTROL		
Descripción de la muestra	ENVASE ESTÉRIL 1 LITRO		
Instalación	AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRO DE LES VALLS		
Punto de muestreo	ASEO BIBLIOTECA		
Fecha de muestreo	20/01/2016	**Recogido por**	CTL CASTELLÓN
Fecha recepción	21/01/2016		

Resultados

Fecha inicio	21/01/2016	**Fecha finalización**	28/01/2016

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Organoléptico				
Color	< 1	mg/l Pt/Co	< 15 mg/l Pt/Co	MTD-FQ-207
Sabor	1	Indice de dilución	< 3 a 25 ºC	MTD-FQ-206
Olor	1	Indice de dilución	< 3 a 25 ºC	MTD-FQ-204
Físico-Químico				
Parámetros	**Resultados**	**Unidades**	**Normativa**	**Metodología de ensayo**
Cloro libre residual	0,6	mg/l	< 1,0	IN SITU
Amonio	< 0,05	mg/l	< 0,5	MTD-FQ-112
pH	8,36	Unidades de pH	6,5 – 9,5	MTD-FQ-109
Conductividad	1044	microS/cm a 20 °C	< 2500	MTD-FQ-110
Turbidez	0,07	UNF	< 5	MTD-FQ-111
Cobre	< 0,10	mg/l	< 2,0	MTD-FQ-216
Cromo	< 0,25	µg/l	50	MTD-ET-132
Hierro	< 0,05	mg/l	0,2	MTD-FQ-101
Niquel	1,27	µg/l	20	MTD-ET-132
Plomo	< 0,50	µg/l	< 10	MTD-ET-132
Microbiológico				
Parámetros	**Resultados**	**Unidades**	**Normativa**	**Metodología de ensayo**
Coliformes totales	Ausencia	UFC/100 ml	Ausencia	MTD-MA-103
Escherichia coli	Ausencia	UFC/100 ml	Ausencia	MTD-MA-104

Normativa aplicada: R.D. 140/2003, del 7 de febrero

LabTecnic es la marca comercial de "desarrollo de análisis y servicios ambientales, S.L." Inscrito en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9702, Libro 6984, Folio 63, Sección 8, Hoja V-156426

Avda. del Grau 81. 46701 Gandía (Valencia)
Tel. 960700747
Fax. 962868843
labtecnic@labtecnic.com
www.labtecnic.com

Nº INFORME	10172
MUESTRA	A3/279

Observaciones

Resultado: Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa aplicada.

- Los resultados del presente informe solo afectan a las muestras analizadas y no puede realizarse una reproducción parcial del mismo sin la autorización del laboratorio **LabTecnic.**
- LabTecnic no se responsabiliza de la toma de muestra y su transporte, siempre y cuando no haya sido tomada o supervisada por personal técnico de LabTecnic
- Informe firmado digitalmente

Viernes, 29 de enero de 2016

Fdo. Ricardo Muñoz (Ldo. Farmacia)
Director técnico

Avda. del Grau 81. 46701 Gandía (Valencia)
Tel. 960700747
Fax. 962868843
labtecnic@labtecnic.com
www.labtecnic.com